

仕様書

	項目	内容
1	件名	簡易陰圧ブースの購入
2	履行内容	法人が指定する仕様を満たした製品を搬入・設置する
3	納入期限	契約締結日から令和6年3月19日まで
4	納品台数	18式
5	納品場所	・ホーム芳香苑（江東区東雲二丁目2番29号） 8式 ・文京千駄木の郷（文京区千駄木五丁目19の2） 7式 ・ホーム恵比寿苑（三鷹市牟礼1丁目9番地20号） 3式
6	機器仕様	フクダ電子製 簡易陰圧ブース ライブD ZERO 折りたたみフレーム ※上記を4の納品台数に記した数を用意すること。 ※製品については別紙「仕様詳細」を満たしていること。
7	支払方法	点検合格後、請求に基づき口座振替にて支払う
8	設置および撤去にかかる注意事項	（1）搬入、設置にかかる費用は入札額に含めること。 （2）機器の設置及び設定後、梱包材等の現場にて発生した不要材は処分すること。 （3）機器搬入・撤去時に建物等が破損した場合、一切を選定業者負担で復旧すること。 （4）機器が正常に使用できるように初期設定は選定業者が行うこと。また、職員から機器の設定、操作方法等に関して要望があれば必要に応じ指導、助言を行うこと。
9	その他	（1）本契約は「高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業」の補助金を前提に行うものである。 落札業者の不備により補助金が出ない場合は、契約を無効とする。 （2）契約については、「高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業」の補助金事業対象毎に契約書を作成する。 （3）その他契約に関する事項は「請負契約に関する特記事項」を遵守すること。 （4）本仕様書に記載のない事項については、その都度、担当者と協議の上で決定する。

仕様詳細

	項目	内容
1	陰圧ブース 必要事項	<ul style="list-style-type: none">(1) 陰圧ブース内外の差圧が2.5Pa 以上であること(2) 陰圧ブース内の1 時間当たりの換気回数が12 回以上であること(3) 陰圧ブース内の空気はHEPA フィルタを通して排気すること(4) ビニールの厚みが0.3 mm以上であること(5) ビニールは防炎加工がしてあること(6) ビニールは静電加工がしてあること(7) ビニール、フレームは一度解体しても再度使用できること(8) ダクトを介して排気すること
2	陰圧装置 必要事項	<ul style="list-style-type: none">(1) 本体サイズは幅4 2 0×奥行3 6 0×高さ1 1 0 0 mm以下であること。(2) キャスター付きで移動させることができること。(3) 紫外線殺菌ランプが内蔵されていること。(4) 脱臭フィルタを内蔵していること。(5) H E P Aフィルタを内蔵していること。(6) 処理風量が6.0m³/分以上あること。(7) ニオイセンサを内蔵し、風量を自動で切り替えできること。(8) 切タイマ機能を有し、運転の自動OFF が設定できること。(9) 異常状態を検知し、診断する機能を有すること。(10) リモコンで運転のON、OFF、風量の切り替えができること。(11) 操作をロックする機能を有すること。
3	注意事項	上記必要事項を満たさない物については、契約を無効とする。